Franklin Fueling Systems

Register Ölwanneninspektion

Datum der Inspektion/ des Tests	Ergebnisse der Inspektion/ des Tests	Unterschrift des Inspekteurs/ des Testers

Erforderliche monatliche bzw. jährliche Inspektion: Die Sicherheitsölwannen an den Einrichtungen, an denen FFS-Produkte installiert sind, müssen monatlich einer Sichtprüfung auf Flüssigkeit unterzogen werden. Ölwannensensoren, sofern installiert, müssen jährlich getestet werden. Alle Leckagen müssen sofort nach ihrer Erkennung beseitigt werden.
Empfohlene monatliche Inspektion: Sicherstellen, dass die Klappen der Ölwannen abgedichtet sind. Ölwannen auf Schmutz, Ablagerungen, Flüssigkeit oder physische Risse oder Löcher überprüfen, die ggf. Leckagen begünstigen. Auf Spuren von Verschmutzung oder neue Verschmutzungen prüfen. Sicherstellen, dass die Durchdringungsbalge in gutem Zustand sind und der Leitungseingang in die Ölwanne korrekt positioniert ist (beinahe rechter Winkel zum Eingang). Sicherstellen, dass die Flüssigkeitssensoren der Ölwanne korrekt positioniert sind, sofern korrekt installiert. Sicherstellen, dass die Rohre und die anderen Anlagen in der Ölwanne in gutem Zustand sind.

Alle Störungen in diesem Register für die Ölwanneninspektion dokumentieren und alle Störungen sofort bei Feststellung beheben.

Weitere Exemplare dieses Formulars können von der FFS-Website www.franklinfueling.com heruntergeladen werden

Registerprotokollformate der Endbenutzer-Eigentümerinspektion sowie alle weiteren Formate zur Dokumentation dieser Inspektionen können verwendet werden.

Franklin Fueling System GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 20 • 54516 Wittlich, DEUTSCHLAND
Tel.: +49-6571-105-380 • Fax:+49-6571-105-510

© FFS 2011 408001011 Rev 2